



Groupeement Fonctionnel PREVENTION
281 Avenue Pavlov - BP 48069
30932 Nîmes Cedex 9

REF : GF PREV/N° 2017-001980/LA/SR

Tél : 04.66.63.36.15.

Fax : 04.66.63.36.17.

Affaire suivie par le Capitaine Laurent ALFONSO.
 Poste : 5304.




Nîmes, le 05/10/2017

D.D.T.M.
89 Rue WEBER
CS 52002
30907 NIMES Cedex 2

COMMUNE : LA GRAND COMBE.
 ETABLISSEMENT : CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE GRAND BAUME.
 ADRESSE : GRAND BAUME
 CODE : EN13200081-000.
 DOSSIER : PC 030 132 16 A0010.
 OBJET : CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL.

I - DESCRIPTION

L'emprise au sol de la centrale photovoltaïque est de 7.6 ha, pour une puissance de 4.99 MWc.



Le type de structure envisagée est une solution dite de structure fixe. Les modules sont orientés vers le sud avec un angle de 15°.




Figure 4 : Structure photovoltaïque

La centrale photovoltaïque comptera :


- 3 postes de transformation,
- 1 local de maintenance,
- 1 poste de livraison.

Le poste de production est composé d'un onduleur et d'un transformateur.

II - VOIRIE et ACCES

Les accès aux zones d'implantation de la centrale se feront par les accès existants à savoir la piste DFCI (piste charbon) depuis la RD128.

Chaque entité (Nord et Sud) comprendra une piste DFCI externe et une aire de retournement de 2000 m² permettant une intervention depuis l'extérieur de la centrale.



III - DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE

Chacune de ces aires de retournement disposera d'un poteau incendie normalisé alimenté chacun par une citerne souple de 30 m3.

IV - PRESCRIPTIONS

N°	PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
1	Informar le Groupement Fonctionnel Prévention de la mise en œuvre de la centrale photovoltaïque

Nota : Les prescriptions énumérées ci-dessus ne sont pas limitatives et ne sauraient dispenser le constructeur, le propriétaire et l'exploitant de se conformer aux diverses réglementations en vigueur s'appliquant ou pouvant s'appliquer à cet établissement.

V- CONCLUSION

Il vous est proposé un avis **favorable** à la réalisation de cette centrale photovoltaïque.

Groupement Fonctionnel Prévention
Le Chef du Service RISQUES

Capitaine Laurent ALFONSO

COPIES POUR INFORMATION/

- M. le Chef du Groupement Fonctionnel Risques Analyse Planification.
- M. le Chef du Groupement Territorial Secteur Cévennes-Aigoual.
- M. le Chef du Centre de Secours de La Grand Combe.

